



Záměr: Z/2024/95676  
Řízení: R/2024/84169  
Č.j.: R/2024/84169/2

Dne: 08.01.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS  
Masarykovo nám. 167/1  
79001 Jeseník  
vhwbwm9

Adresát:  
PETR SOPOUŠEK  
Podbělová 2725/16  
Líšeň  
62800 Brno

Vyřizuje: Martin Křenek  
Tel: 584 498 456

# ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,  
o jednotném environmentálním stanovisku (dále  
jen „ZJES“)

## Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



**Horská služba ČR, o.p.s., IČ: 27467759, Špindlerův Mlýn 260, 543 51  
Špindlerův Mlýn, kterou na základě plné moci zastupuje EXPODESIGN s.r.o.,  
IČ: 05705916, Podbělová 2725/16, 628 00 Brno**

(dále jen „žadatel“) ze dne 16. 12. 2024 pro záměr

**"Horská služba ČR - RAMZOVÁ - novostavba"**

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. st. 307 a parc. č. 1135/1 a 1135/4 v k. ú. Ostružná, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval EXPODESIGN s.r.o., hlavní projektant Ing. Blanka Sopoušková, v prosinci 2024, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

#### **I.**

**Záměr je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

### **Odůvodnění**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 16. 12. 2024 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace,



průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, půdorysy, pohledy, řezy a zprávu o inženýrsko-geologickém a hydrogeologickém průzkumu.

Dokumentace řeší výjezdovou stanici horské služby je novou stavbu trvalého charakteru.

#### SO 001 - novostavba stanice Horské služby

Novostavba samostatně stojícího objektu je navržena jako zděná stavba založená na betonových základových pasech půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 24,3 x 9,00 m se sedlovou střechou výšky 8,55 m. Z jihovýchodní strany je stanice horské služby rozšířena o další garáž pro záchranářskou techniku s pultovým zastřešením výšky 3,65 m.

Zásobení objektu pitnou vodou bude řešeno stávající přípojkou vody PE100 RC 32x3,0 délky 7,1 m, která je napojena na veřejný vodovod.

Odvodnění splaškových odpadních vod bude řešeno stávající přípojkou, která je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci a je ukončena revizní šachtou ŠS na parc.č. 1135/1. Revizní šachta bude vybudována v rámci odstranění původního objektu stanice HZS.

Svodné potrubí dešťových vod ze všech svislých svodů a dvou liniových vpustí ve zpevněné ploše, z potrubí PVC DN 125 celkové délky 33,5 m a PVC DN 160 délky 9,7 m o minimálním jednotném spádu 1%, bude vedeno v hloubených rýhách do filtrační šachty ŠF a podzemní, betonové akumulární nádrže o objemu 6,0 m<sup>3</sup>. Naakumulovaná voda bude použita na splachování WC v objektu a oplach zařízení určené pro potřebu Horské služby. Akumulární nádrž je opatřena bezpečnostním přepadem z potrubí PVC DN 150 celkové délky 8,5 m a minimálním jednotném spádu 1%, které bude vedeno v hloubené rýze do vsakovacího průlehu - rýhy nepravidelného půdorysu o ploše cca 23 m<sup>2</sup>.

Vytápění je navrženo tepelným čerpadlem vzduch – voda o maximálním topném výkonu 20 kW.

#### SO 002 - zpevněné plochy



Venkovní zpevněné plochy z betonové dlažby + kryté závětrí, vyhrazené parkovací stání z betonové zámkové dlažby (1x garážové stání pro záchranářské vozidlo + 4x parkovací stání na zpevněné ploše).

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Z podkladů žádosti je patrné, že realizace záměru je na pozemcích do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.
- V blízkosti stavebního záměru se nachází lesní porost s výraznou věkovou a vzrůstovou diferenciací s převažujícím zastoupením buku a smrku s příměsí jedle, klenu a jasanu. V prosvětlených částech se nacházejí nárosty buku a jeřábu. Nejstarší dřeviny dosahují věku cca 130 let, výška dřevin dosahuje 30 metrů. Za předpokladu splnění podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin, pak realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Upozorňujeme, že stínění nebo ohrožení lesním porostem nebude důvodem k povolení mimořádné těžby lesa. Práce



k zabezpečení nemovitostí před škodami vyplývajícími z existence lesa (pád stromů, větví) hradí vlastník nemovitosti (§ 22 lesního zákona).

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona).

### **Upozornění:**

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně  
podepsal Regina  
Weiserová  
dne 08.01.2025 09:45

.....