



Záměr: Z/2025/126766
Řízení: R/2025/128892
Č.j.: R/2025/128892/2

Dne: 04.08.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
ELRAM JS s.r.o.
B. Němcové 2930/20
78701 Šumperk

vhwbwm9

Vyřizuje: Regina Weiserová
Tel: 584 498 422

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



**ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 49
Děčín, kterého na základě plné moci zastupuje ELRAM JS s.r.o., IČ: 26813904,
B. Němcové 2930/20, 787 01 Šumperk**

(dále jen „žadatel“) ze dne 8. 7. 2025 pro záměr

"IV-12-8030699_Široký Brod - d. č. 93, nové NNk"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 627/2, 713/1, 715, 720/2 a st. p. 65 v k. ú. Široký Brod, dle dokumentace, kterou zpracoval ELRAM JS s.r.o., Josef Husárek v květnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
2. Na březích koryta nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.
3. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.



4. Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
5. Stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 13. 5. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, pověření k zastupování, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, vyjádření správce toku a povodí, sdělení orgánu ochrany přírody, vyjádření obce.

Dokumentace řeší rozšíření sítě NNk zemním kabelem z nové rozpojovací skříně SR822 R39 k nové pojistkové skříně SS200 označené 93. V rámci uvedené stavby dochází k připojení nových odběrných míst v Širokém Brodě na domě č. p. 93. Stávající přípojka vrchního vedení AES 4x70 bude z demontována a nahrazena novou kabelovou přípojkou. Z důvodu plné kapacity rozvaděče NN dojde k úpravě stávajícího kabelového vedení NNk. Dva metry vedle stávající trafostanice JE_0011 se postaví nová rozpojovací skříň SR822 R39. V trafostanici dojde k odpojení stávajícího kabelového vedení, které se přepojí do nové SR822 R39. Mezi trafostanicí a pilířem R39 bude natažen ve stejné trase nový napájecí kabel, který se v trafostanici připojí na uvolněnou pojistkovou sadu č. 8. Z rozpojovací skříně R39 bude vyveden nový kabel, přes místní štěrkovou komunikaci, která nahradila asfaltovou komunikaci strženou povodněmi 2024, se provede překop, dále bude trasa ve volném terénu, pod stávající panelovou cestou bude proveden protlak, kabel bude ukončen v nové pojistkové skříně SS200 93 umístěné v pilíři na parcele č. st. 65. Nový pilíř bude



volně přístupný pracovníkům ČEZ Distribuce z veřejného prostoru. Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce, obecnými technickými zásadami pro umístování staveb a s ohledem na okolní stávající zástavbu a charakter pozemku.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Vodní hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,
- Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.



Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření z hlediska zájmů ochrany přírody je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Koordinační situační výkres

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 04.08.2025
14:21



.....