



Záměr: Z/2026/78702
Řízení: R/2026/92521
Č.j.: R/2026/92521/2

Dne: 29.05.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
40502 Děčín

Vyřizuje: REGINA WEISEROVÁ
Tel: 584 498 422
Email: regina.weiserova@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

(dále jen „žadatel“) ze dne 22. 4. 2026 pro záměr

"IZ-12-8005012 Jeseník - Wolkerova, 24 RD, přeložka VN, NN"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 2119, 2110/5, 2112/3, 2113/19, 2513/1, 2158/1, 2158/4, 2120/2, 2118/2 v k. ú. Jeseník, dle dokumentace, kterou zpracoval Grid Design, s.r.o. v dubnu 2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 22. 4. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, pověření zaměstnankyně, průvodní list dokumentace, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, seznam odpadů, výkres rozsahu kácení, výkres demontáže, soupis ochrany ptactva.

Dokumentace řeší přeložení stávajícího vedení vysokého napětí ze stávajícího nadzemního vedení po sloupech do kabelového zemního vedení. Přeložka je



vyvolána zákazníkem ČEZ Distribuce a.s., pro uvolnění dotčené lokality k výstavbě.

Stávající vrchní vedení po sloupech směrem od TS_JE_0306 „Na Čapce“ bude demontováno až ke sloupu č. 8 s odpínačem pro TS_JE_9064 „STS“. Provede se i demontáž stávajícího kabelového vedení vysokého napětí 1x AXEKVCEY 3x120 z TS_JE_0306 až ke sloupu č.1. Celé toto demontované vedení bude nahrazeno novým zemním vedením kabelem 1x AXEKVCEY 3x120. Ten bude vyveden místo původního kabelu z TS_JE_0306, uložen v lokalitě do plánovaného zeleného pásu vedle budoucí komunikace a ukončen na podpěrném bodu č. 8. Stávající sloup s úsekovým odpínačem na podpěrném bodu č. 8 bude nahrazen novým. Sloup č. 8 bude kompletně nahrazen za nový betonový sloup v původním místě. Provede se osazení novou technologií a dojde k výměně jednoho pole vrchního vedení mezi sloupem č. 8 a stávající transformační stanicí TS_JE_9064 „STS“. Žádné úpravy na TS_JE_9064 „STS“ nejsou plánovány. U sloupu č. 8 dojde také k výměně uzemňovací soustavy (ekvipotenciální kruhy).

V rámci stavby zákazníka budou prováděny rozsáhlé terénní úpravy (HTÚ), které budou snižovat nebo navyšovat stávající terén. Kabelové vedení bude tak se stavbou zákazníka vhodně koordinováno, aby nové kabely byly uloženy již s požadovaným krytím do nových ploch. Předpokládá se současná realizace obou staveb současně.

Součástí stavby je i přeložení stávajících vedení vysokého a nízkého napětí na parcele č. 2113/19 směrem od TS_JE_0306. Přeložení se bude provádět do nové trasy (podobné té stávající), avšak s hlubším uložením oproti současnému stavu. Současně se stavbou ČEZd bude prováděna stavba zákazníka (HTÚ) v tomto prostoru tak, aby byla kabely přeloženy dostatečně hluboko, do již odebraného nebo přidaného terénu. Je nutno dodržet uvedená krytí v nových výškových profilech. Budou tak přeloženy dva kabely vysokého napětí mezi trafostanicemi TS_JE_0306 a TS_JE_0307 u kasáren a mezi trafostanicemi TS_JE_0306 a TS_JE_0303 Vaškova. Dále se provede přeložení třech kabelů AYKY 3x240+120 - mezi JE_0306 a R7, mezi JE_0306 a R5 a mezi JE_0306 a R18.



Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpadové hospodářství

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Při realizaci uvedeného záměru bude dle předložené projektové dokumentace postupováno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, odpady vzniklé při realizaci záměru budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, v rámci možností bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství dle ustanovení § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko k odstranění stavby z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití (dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle



§ 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 Koordinační situační výkres

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 29.05.2026 11:09

.....