



Záměr: Z/2026/128884
Řízení: R/2026/151754
Č.j.: R/2026/151754/2

Dne: 06.08.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
**PEN - projekty
energetiky, s.r.o.**
Arnošta z Pardubic 2835
Zelené Předměstí
53002 Pardubice

Vyřizuje: **Lucie Jiříčná**
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

SDĚLENÍ

nejsou dány podmínky pro vydání jednotného environmentálního stanoviska

Výroková část

Městský úřad Jeseník (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 1. 7. 2026 Vaši žádost o posouzení projektové dokumentace k záměru

"Jeseník - Lipovská, p.č. 17901, nové NNk"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 714/1, 874/3, 883/1, 900/1, 903/6, 804/1, 744/1 a 733/1 v k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, zpracované projektantem Viliamem Stojkou, v květnu 2026. Předmětem záměru je stavba řešící napojení nového odběrného místa zemním kabelovým vedením 1kV.



Stávající přípojkový pilíř SS100/1384 bude vyměněn za nový přípojkový pilíř SS200/NKE1P, do kterého bude přepojeno stávající vedení AYKY 3x120+7mm². Poté bude z nového přípojkového pilíře vyvedeno nové kabelové vedení 1-AYKY-J 4x35mm², které bude zaústěno do nového přípojkového pilíře SS100/NKE1P na pozemku č. 1790/1. V rámci trasy bude proveden překop stávající zámkové dlažby v délce trasy cca. 7m.

Odůvodnění

Dotčený orgán po prostudování projektové dokumentace sděluje, že záměr nevyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, protože pro záměr není potřeba žádného rozhodnutí, závazného stanoviska ani vyjádření, které by bylo dle platných právních předpisů jednotným environmentálním stanoviskem nahrazováno.

Správní orgán tedy není dotčeným orgánem v řízení o povolení výše uvedeného stavebního záměru.

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 07.08.2026 07:22