



Záměr: Z/2026/117565
Řízení: R/2026/142414
Č.j.: R/2026/142414/2

Dne: 06.08.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
ENERGOROZVODY s.r.o.
Korunní 2569/108g
Vinohrady
10100 Praha

Vyřizuje: Lucie Jiřičná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

SDĚLENÍ

nejsou dány podmínky pro vydání jednotného environmentálního stanoviska

Výroková část

Městský úřad Jeseník (dále jen „dotčený orgán“) obdržel dne 16. 6. 2026 Vaši žádost o posouzení projektové dokumentace k záměru

"H2B_Bílý Potok - d. č. 3, nové NNk_IV-12-8031380"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1616, 1617 a 1618 v k. ú. Bílý Potok, zpracované společností ENERGOROZVODY s.r.o., odpovědný projektant Radek Daniel, v září 2025. Předmětem záměru je zřízení nové elektrické přípojky nízkého napětí.

SO 01 – H2B_BÍLÝ POTOK - D. Č. 3, NOVÉ NNK_IV-12-8031380



Přípojka bude provedena

připojením na projektovanou stavbu IV-12-8026750 z nové trafostanice DTS JE0459 novým kabelem typu AYKY-J 3x240+120. Nově navržené kabelové vedení z DTS na p.č. 1618, bude navazovat na stávající SR201-P12 z roku 1997.

Odůvodnění

Dotčený orgán po prostudování projektové dokumentace sděluje, že záměr nevyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, protože pro záměr není potřeba žádného rozhodnutí, závazného stanoviska ani vyjádření, které by bylo dle platných právních předpisů jednotným environmentálním stanoviskem nahrazováno.

Dotčený orgán tedy není dotčeným orgánem v řízení o povolení výše uvedeného stavebního záměru.

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 07.08.2026 07:21

.....