



Záměr: Z/2026/136975
Řízení: R/2026/162173
Č.j.: R/2026/162173/2

Dne: 06.08.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
VÁCLAV AXMANN
č.p. 63
79082 Písečná

vhwbwm9

Vyřizuje: Lucie Jiříčná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

SDĚLENÍ

nejsou dány podmínky pro vydání jednotného environmentálního stanoviska

Výroková část

Městský úřad Jeseník (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 15. 7. 2026 Vaši žádost o posouzení projektové dokumentace k záměru

"Velké Kunětice - p.č. 1581, nové NNk"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1583, 1999, 1581 a 1576 v k. ú. Velké Kunětice, zpracované společností ENERGOROZVODY s.r.o., hlavní projektant Radek Daniel, v červnu 2026. Předmětem záměru je rozšíření vedení NNk, distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s., z důvodu požadavku na zřízení nového odběrného místa. Jedná se o napojení stavby na stávající zemní kabelové vedení NNk. Zemní kabelové vedení typu AYKY-J 3x240+120mm², uloženo



ochranné trubce, v kabelové rýze v zemi, kryté ochranou folií, v délce trasy 102 m.

Odůvodnění

Dotčený orgán po prostudování projektové dokumentace sděluje, že záměr nevyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, protože pro záměr není potřeba žádného rozhodnutí, závazného stanoviska ani vyjádření, které by bylo dle platných právních předpisů jednotným environmentálním stanoviskem nahrazováno.

Správní orgán tedy není dotčeným orgánem v řízení o povolení výše uvedeného stavebního záměru.

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 07.08.2026 07:22