



Záměr: Z/2026/129914
Řízení: R/2026/152146
Č.j.: R/2026/152146/2

Dne: 21.08.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
PK OSSENDORF s.r.o.
Šumavská 416/15
Ponava
60200 Brno

Vyřizuje: Lucie Jiřičná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

SDĚLENÍ

nejsou dány podmínky pro vydání jednotného environmentálního stanoviska

Výroková část

Městský úřad Jeseník (dále jen „dotčený orgán“) obdržel dne 30. 6. 2026 Vaši žádost o posouzení projektové dokumentace k záměru

"Horní Údolí- p. č. 105_2, nové NNv"

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1559/1, 101, 103, 105/2 106, 126 a 128 v k. ú. Horní Údolí, zpracované společností PK OSSENDORF s.r.o., projektant Ing. Tomáš Schmeisser, v červenci 2025. Předmětem záměru je výměna stávajícího nadzemního vedení ve stávající trase včetně nevyhovujících



dřevěných sloupů ve stejném místě. Stávající nadzemní vedení AlFe 2×25 bude demontováno od DTS JE_0054 po konzol 100 domu č.p. 44, spolu se stávajícími dřevěnými sloupy včetně vybavení. Stávající nadzemní vedení bude vyměněno za nové NFA2X 4x50 od DTS_0054 po PB č. 98, kde bude ukončeno v nové rozpojovací skříni SV200 a za nové AYKYz 4x16 od PB č. 98 po konzol 100 domu č.p. 44. Stávající přípojková skříň na domě č.p. 44 bude vyměněna za novou přípojkovou skříň SP100/NNP1P.

Odůvodnění

Dotčený orgán po prostudování projektové dokumentace sděluje, že záměr nevyžaduje vydání jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, protože pro záměr není potřeba žádného rozhodnutí, závazného stanoviska ani vyjádření, které by bylo dle platných právních předpisů jednotným environmentálním stanoviskem nahrazováno.

Dotčený orgán tedy není dotčeným orgánem v řízení o povolení výše uvedeného stavebního záměru.

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 21.08.2026 12:14
.....