Záměr: **Z/2026/175080** Dne: 02.11.2026
Řízení: **R/2026/210993**
Č.j.: **R/2026/210993/3**

Úřad: **Městský úřad Jeseník - DOSS**

Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
ENCO group, s.r.o.
tř. Kosmonautů 989/8
Hodolany
77900 Olomouc

Vyřizuje: **Lucie Jiřičná**
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán") jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala

společnost **ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly**, kterou na základě plné moci zastupuje **ENCO group, s.r.o., IČ: 26828570, tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc**

(dále jen „žadatel“) ze dne 10. 9. 2026 pro záměr

"Javorník - Míru, p.č.189/7, nové NNk"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1322, 1318, 141, 1010/1, 1015/1, 189/11 a 189/14 v k. ú. Javorník-město, dle dokumentace, kterou zpracoval Zbyněk Straka v srpnu 2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.

2. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál. Na březích koryta nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.

3. Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.

4. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 10. 9. 2026, doplněné dne 20.10.2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, schémata, řezy, vyjádření.

Dokumentace řeší přípojku nízkého napětí zemním kabelovým vedením pro vodohospodářskou čerpací stanici v katastrálním území Javorník-město. V současné době je tato stanice napájená vnitřními rozvody z místního průmyslového podniku. Stavba se skládá z jednoho objektu, který se zaobírá zemními kabelovými vedeními na hladině nízkého napětí.

Z rozpojovací skříně R124, která je umístěná na parcele č. 1322, bude ze třetí pojistkové sady vyveden zemní kabel AYKY 3x120+70 mm2. Tento kabel bude veden ve zpevněné štěrkové silnici směrem k místnímu potoku. Tento kabel bude následně veden kolem parcely č. 1170 ve vzdálenosti cca 8,2 m od hranice parcely č. 141 a po dalších cca 11 metrech bude proveden protlak pod stávajícím potokem. Vzdálenost mezi dnem koryta potoka a zemním kabelem by neměla být kratší než 1 m. Trasovací délka protlaku bude přibližně 29,2 metrů a vyústění bude provedeno na pozemku č. 189/11. Kabelové vedení bude dále vedeno přímým směrem a následně bude vedeno podél asfaltového parkoviště. U vodovodních vpustí bude kabel stočen přímo k pravému rohu vstupní brány do objektu, k jednomu rohu parcely č. 189/14, kde bude kabel AYKY 3x120+70 mm2 zaústěn do nové připojovací skříně SS101 (X182). Nová připojovací skříň bude umístěna na parcele č. 189/11 hranici parcel č. 189/11

a 189/14 v travnatém pásu před plotem. Vedle skříně X182 bude umístěn elektroměrový pilíř ER112, který však není součástí stavebního řízení a této PD. Skříň X182 bude osazena pojistkami PNA1 40 gG. Ze skříně X182 bude vyveden zemnící pásek FeZn 30x4 mm v délce 25 m. V zatravněných plochách bude výkop kabelové rýhy proveden v šířce 0,5 m a do hloubky 0,85 m, v případě zpevněných a asfaltových ploch bude výkop kabelové rýhy v šířce 0,8 m a do hloubky 1,3 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy,

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází

z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

1 koordinační situační výkres

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 02.11.2026 14:06

.....