

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Č. j.: MJ/29540/2017/05/OŽP/R-67/Ši
Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20

Jeseník, dne 13. 9. 2017

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 16/248, 790 01 Jeseník,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 5. 6. 2017 podala společnost

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČO 65138066, Tyršova 16/248, 790 01 Jeseník, kterou zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO 46580328, Tovární 3/202, 790 01 Jeseník

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:

Podle § 15 vodního zákona a podle ustanovení § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Rozšíření vodovodu v ulici Seifertova, Jeseník

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 901/1 v katastrálním území Jeseník.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Jeseník
Identifikátory katastrálních území	658723
Názvy katastrálních území	Jeseník
Přímé určení polohy (konec stavby)	1050133,69; 543186,42
Přímé určení polohy (začátek stavby)	1050202,72; 543103,83

Stavební objekty:

- **Vodovodní řad PE 100 RC, SDR 11 d 90 x 8,2 mm o délce 140,6 m**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., Tovární 3/202, Jeseník, (IČ 46580328), zodpovědný projektant Ing. Alois Mazák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKA I 1200018), č. zakázky PRO-2017-008.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavbu provede firma oprávněná k provádění tohoto druhu staveb podle zvláštních předpisů.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.

5. Přípojky nejsou součástí tohoto povolení, budou provedeny na základě zpracované projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
6. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení a určení podrobnějších podmínek pro práce prováděné v dotyku s nimi.
7. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí.
8. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to:

a) *Města Jeseník, Městského úřadu Jeseník, odboru majetku ze dne 10. 05. 2017 pod č. j.: MJ/23346/2017/02/OM/ŠimZ – souhlasí s realizací stavby za dodržení následujících podmínek:*

- bude zachována stávající přípojka z vodovodního řadu pro objekt kotelny na ul. Husova č. p. 1124,
- převzetí dotčených komunikací města před započítím prací bude provedeno sepsáním protokolu o vstupu na pozemky města Jeseník (vstupní protokol) a po ukončení prací bude provedeno opět protokolární předání (výstupní protokol) za účasti zástupce správce, tj. Technických služeb Jeseník a. s.,
- před zásahem do tělesa místních komunikací je nutno si před realizací zažádat o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace,
- pro vlastní provádění prací (dočasný zábor veřejného prostranství) – výkopové práce, zařízení staveniště aj., má stavebník ohlašovací povinnost za užívání veřejného prostranství na oddělení majetku MěÚ Jeseník a to nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

b) *Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Olomouc, územní pracoviště Jeseník ze dne 24. 5. 2017 pod č. j.: KHSOC/12463/2017/SU/HOK – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění, což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo krajské hygienické stanici.
- k termínu závěrečné kontrolní prohlídky investor předloží KHS ÚP Šumperk laboratorní rozbor vzorku vody z nového vodovodního řadu v rozsahu kráceného rozboru dle vyhl. č. 252/2004 Sb. - §3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 252/2004 Sb.

c) *ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 24. 4. 2017 pod č. j.:0100733627 – budou dodrženy následující podmínky:*

- před zahájením stavby budou vytyčeny trasy a přesné uložení sítí,
- výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy kabelu musí být prováděny ručně,
- zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi,
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 PNE 33 3302,
- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,
- při potřebě přejíždění trasy podzemního vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím,
- před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto dodavatel neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo odkryt,
- při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození,
- bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
- každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ,
- ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

d) České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha ze dne 24. 4. 2017 pod č. j.: 595788/17 – musí být dodrženy následující podmínky:

- stavebník je povinen při provádění stavebních prací učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (SEK),
- při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí,
- v případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, je třeba požádat o nové,
- započetí stavební činnosti je stavebník povinen oznámit,
- před započetením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vyznačení tras PVSEK,
- stavebník je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stanovenou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami,
- při provádění prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení,
- při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník povinen přerušit práce a rozpor oznámit pracovníkovi pověřeného ochranou sítě (POS),
- při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole,
- stavebník není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu České telekomunikační infrastruktury a.s.,
- stavebník není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,
- stavebník není oprávněn na trase PVSEK jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch,
- stavebník není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK,
- stavebník je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně oznámit POS
- platnost vyjádření je do 24. 4. 2019.

e) GridServices, s. r. o., Brno ze dne 19. 5. 2017 pod č. j.: 5001504675 – musí být dodrženy následující podmínky:

- při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenost při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005,
- před zahájením prací v ochranném pásmu plynárenských zařízení (PZ) bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení PZ, o provedení vytýčení trasy bude sepsán protokol,
- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních přípojek. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení pracovní činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození,
- v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka,
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení,
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O kontrole bude sepsán protokol,
- PZ bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy,
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ,
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ,
- bude zachována hloubka uložení PZ,
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení panelů v místě přejezdu PZ.

f) *Internet Expertu s. r. o., Jeseník ze dne 12. 5. 2017 – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- v ochranném pásmu 1,5 m od sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) nebudou používány mechanizační prostředky a nevhodné nářadí,
- aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení,
- na trase SEK a 1,5 m v ochranném pásmu SEK po stranách krajního vedení se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pověřeným zástupcem,
- každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení komunikačního vedení je nutné neprodleně oznámit vlastníkově sítě,
- stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen bez zbytečného odkladu, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat FIRMU Internet Expert s. r. o. za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

g) *Web4Soft Internet s. r. o., Jeseník ze dne 27. 4. 2017 pod č. j.: 2017/52/VS – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- v ochranném pásmu 1,5 m od sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) nebudou používány mechanizační prostředky a nevhodné nářadí,
- aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení,
- na trase SEK a 1,5 m v ochranném pásmu SEK po stranách krajního vedení se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pověřeným zástupcem,
- každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení komunikačního vedení je nutné neprodleně oznámit vlastníkově sítě,
- stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen bez zbytečného odkladu, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat společnost Web4Soft Internet s. r. o. za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

h) *Technických služeb Jeseník a.s. ze dne 26. 4. 2017 pod č. j.: 2017/32 – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- při provádění stavebně montážních prací se bude postupovat v souladu s projektovou dokumentací a zajistí se dodržování obecně platných norem, vyhlášek a ustanovení k BaHP,
- odbornou práci budou provádět výhradně oprávnění pracovníci s platnou kvalifikací,
- k provedení prací bude použit výhradně typizovaný materiál.

ch) *Kabelové televize Jeseník spol. s r. o. ze dne 26. 4. 2017 pod č. j.: 28/2017 – souhlasí za dodržení následujících podmínek:*

- před zahájením prací je nutné požádat o zaměření sítě.

9. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2018**.

10. Bude veden stavební deník.

11. Investor stavby zajistí provedení technických opatření proti úniku ropných látek a jiných škodlivých látek do povrchových a podzemních vod. V případě jejich úniku je povinen je ihned likvidovat.

12. Plán kontrolních prohlídek:

- Týden po zahájení stavby
- Před uvedením stavby do provozu – závěrečná kontrolní prohlídka

13. Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o **kolaudační souhlas** podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník náležitosti v souladu s § 121 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 16/248, 790 01 Jeseník

Odůvodnění:

Dne 5. 6. 2017 podal stavebník žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, v platném znění, a to:

- Souhlas Městského úřadu Jeseník, odboru stavebního úřadu a územního plánování ze dne 16. 5. 2017 pod č. j.: MJ/25785/2017/OSUUP/Mz
- Vyjádření Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne 24. 5. 2017 pod č. j.: MJ/23006/2017/02/OŽP
- Vyjádření Města Jeseník, Městského úřadu Jeseník, odboru majetku ze dne 10. 05. 2017 pod č. j.: MJ/23346/2017/02/OM/ŠimZ
- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, oddělení Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze dne 9. 5. 2017 pod č. j.: SR/0309/OM/2017-2 – nedotýká se zájmů SCHKOJ
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Jeseník ze dne 4. 5. 2017 pod č. j.: HSOL-3052-2/2017
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Šumperk ze dne 24. 5. 2017 pod č. j.: KHSOC/12463/2017/SU/HOK
- Sdělení k existenci sítí ČEZ Distribuce, Děčín ze dne 24. 4. 2017 pod č. j.: 0100733627
- Vyjádření k existenci sítí GridServices, s. r. o., Brno ze dne 19. 5. 2017 pod č. j.: 5001504675
- Vyjádření k existenci sítí České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha ze dne 24. 4. 2017 pod č. j.: 595788/17
- Vyjádření k existenci sítí Internet Expertu s. r. o., Jeseník ze dne 12. 5. 2017
- Vyjádření k existenci sítí Web4Soft Internet s. r. o. Jeseník ze dne 27. 4. 2017 pod č. j.: 2017/52/VS
- Vyjádření k existenci podzemních vedení veřejného osvětlení Technických služeb Jeseník a.s., ze dne 26. 4. 2017 pod č. j.: 2017/32
- Vyjádření k existenci sítí Kabelové televize Jeseník, spol. s r. o. ze dne 26. 4. 2017 pod zn.: 28/2017
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu č. 17/2017 mezi Vak Jeseník a Městem Jeseník
- Plná moc k zastupování

Připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o., Tovární 3/202, Jeseník, (IČ 46580328), zodpovědný projektant Ing. Alois Mazák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAJ 1200018), č. zakázky PRO-2017-008.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Jeseník, Web4Soft Internet s.r.o., Jeseník, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, GridServices, s.r.o., Brno, Internet Expert s.r.o., Jeseník, Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o., Jeseník, Technické služby Jeseník a. s., Jeseník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2467/9, 902, 901/5, 901/6, 906, 908, 901/8, 901/4, 901/10, 901/9, 901/3, 897/1, 898/1, 895, 896 v katastrálním území Jeseník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jeseník č. p. 1093, č. p. 1124, č. p. 1095, č. p. 710 a č. p. 41

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení rozhodnutí formou **veřejné vyhlášky**.

Město Jeseník se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí **po dobu 15 - ti dnů** způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena po dobu 15-ti dnů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle §§ 81-86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Regina Weiserová v. r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Šimková, referentka odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn
2. Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IDDS: wwgdslx (zplnomocněný zástupce)
3. Město Jeseník – úřední deska

Dotčené orgány:

12. MěÚ Jeseník, OSÚaÚP, Masarykovo nám. č. p. 167/1, 790 01 Jeseník 1
13. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, IDDS: hwzdyhr
14. KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b
15. HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, IDDS: ufiaa6d
10. Domo 2x

Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení:

- 1.** Vlastníkům pozemků, na kterých bude stavba prováděna, nejsou-li stavebníci.
- 2.** Vlastníkům staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna.

Město Jeseník, Web4Soft Internet s.r.o., Jeseník, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, GridServices, s.r.o., Brno, Internet Expert s.r.o., Jeseník, Kabelová televize Jeseník, spol. s r. o., Jeseník, Technické služby Jeseník a. s., Jeseník

- 3.** Vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich je-li jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno.
- 4.** Osobám, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 2467/9, 902, 901/5, 901/6, 906, 908, 901/8, 901/4, 901/10, 901/9, 901/3, 897/1, 898/1, 895, 896 v katastrálním území Jeseník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jeseník č. p. 1093, č. p. 1124, č. p. 1095, č. p. 710 a č. p. 41

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis oprávněné osoby: