



Záměr: Z/2024/15640
Řízení: R/2024/5975
Č.j.: R/2024/5975/2

Dne: 05.09.2024

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
VÁCLAV AXMANN
č.p. 63
79082 Písečná

vhwbwm9

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o
jednotném environmentálním stanovisku (dále jen
„ZJES“)

Výroková část

Městský úřad Jeseník (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



**ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, kterého na základě plné moci zastupuje ENERGOROZVODY s.r.o.,
IČ: 25368745, Korunní 2569/108, 101 00 Praha Vinohrady**

(dále jen „žadatel“) ze dne 14. 8. 2024 pro záměr

Kobylá n/Vid. - d. č. 153, VN

(dále též záměr) na pozemcích parc. č. st. 123/1, v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou dle projektové dokumentace, zpracované Václavem Axmannem a Radkem Danielem v dubnu 2024 vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

Podmínky v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vodního zákona:

1. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů). Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
2. Stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá *povolání podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů*, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 14. 8. 2024 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, montážní výkres, výkres uzemnění a výkres podélného profilu vedení, řezy a vyjádření Povodí Odry, s.p., pod č. j: POD/9445/2024, spis. zn: 923. 2_ 10, ze dne 18. 6. 2024.

Dokumentace řeší posunutí podpěrného bodu VN distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s., z důvodu požadavku na zřízení nového odběrného místa z hladiny VN. V rámci stavby bude provedena výměna stávajícího podpěrného bodu č. 6 za nový o parametrech 12 m/10 kN včetně výstroje. Dále bude provedena demontáž sloupu č. 7 na parc. č. 1060. Nový sloup č. 7 bude umístěn na parc. č. st. 123/1. Na nový sloup budou osazeny dva úsekové odpínače OTE 25/400-S 25kV. UO US_JE_114 bude sloužit pro stávající trafostanici JE_0114, druhý bude sloužit pro připojení nového odběratele. U nového sloupu č. 7 bude zřízena nová uzemňovací soustava ve formě tří ekvipotencionálních kruhů. Nadzemní vedení bude převěšeno na nový sloup č. 7. Nadzemní vedení mezi podpěrnými body č. 6 a č. 7 bude demontováno a vyměněno za nové ALFe 3x66–AL1/11–ST1A.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

Ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:



Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené podmínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)
- Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle §



1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 05.09.2024
11:56

.....
Regina Weiserová