



Záměr: Z/2025/42858
Řízení: R/2025/46724
Č.j.: R/2025/46724/3

Dne: 25.03.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:



vhwbwm9

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



[redacted],
kterého na základě plné moci zastupuje [redacted]

[redacted], v zastoupení [redacted]
[redacted]

(dále jen „žadatel“) ze dne 6. 3. 2025 pro záměr

"Zdroj vody na parcele č. 1971, k.ú. Horní Lipová"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1970 a 1971 v k. ú. Horní Lipová, dle dokumentace, kterou zpracovala Ing. Tereza Junaedi v únoru 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za předpokladu splnění této podmínky:

1. Studna vyžaduje povolení vodoprávního úřadu k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona. K žádosti o nakládání s podzemními vodami je třeba doložit projektovou dokumentaci, obsahující technickou zprávu a výkresovou část, tato projektová dokumentace musí být ověřena odborně způsobilou osobou. Taktéž je třeba doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii. Povolení k nakládání s podzemními vodami je podmínkou vykonatelnosti stavebního povolení k tomuto stavebnímu objektu.



Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 6. 3. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, základní vodohospodářský výpočet, schématický řez studnou, schématický řez jímacím vrtem a závěrečnou hydrogeologickou zprávu o provedení průzkumného vrtu LH-1.

Dokumentace řeší novostavbu zdroje vody pro napájení ovcí, alpak a závlahu.

Hydrogeologický vrt s vrtným průměrem $\varnothing$ 220/180 mm je vystrojen jako definitivní trubní studna v kombinaci plná PVC-U zárubnice o $\varnothing$ 125 mm do hloubky 22,0 m, perforovaná PVC-U zárubnice $\varnothing$ 125 mm do hloubky 30,0 m. Záplášťová úprava vrtu je provedena do hloubky 5 m jílovým těsněním (granulovaný bentonit), do hloubky 30,0 m obsyp štěrku 4/8 mm. Nadzemní část jímacího vrtu bude upravena vybudováním polypropylenové vodotěsné manipulační šachty o $\varnothing$ min. 0,8 m. Manipulační šachta musí být vyvedena min. 0,2 m nad terén. Kolem studny do vzdálenosti 1,0 m od jejího pláště bude zřízena vodotěsná úprava (dlažba, beton, jíla apod.) s vyspádováním směrem od studny ve sklonu min. 2%. Voda z vrtu bude čerpána ponorným čerpadlem.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat,



a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předložený hydrogeologický posudek z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hydrogeologického hlediska realizací vrtané studny nedojde k významnému ovlivnění hydrogeologických poměrů daného území v místě stavby.

K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.



Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Regina Weiserová
dne 25.03.2025
13:11

.....