

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Spisová značka: R/2025/15786
Číslo jednací: R/2025/15786/2
Vyřizuje: Mgr. Alena Šillerová
Telefon: 584 498 431
E-mail: alena.sillerova@jesenik.cz

Záměr: Z/2025/15041
JID: SR00X00G41D4

Datum: 24. 4. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Javorník, IČO 00302708, nám. Svobody č.p. 134, 790 70 Javorník, které zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČO 46580328, Tovární č.p. 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen "stavebník") podal dne 27. 1. 2025 žádost o povolení stavby nazvané:

„Přeložka vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, ul. Fučíkova, Javorník“

na pozemcích parc. č. 503, 517, 538, 545, 559, 3344/1 v katastrálním území Javorník-ves. (dále jen "stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení (dále jen "řízení").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Javorník
Identifikátor katastrálního území	657956
Název katastrálního území	Javorník-ves
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	503, 517, 538, 545, 559, 3344/1
Hydrogeologický rajon	6431
Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí	2-04-04-0200
Přímé určení polohy – vodovod (souřadnice X; Y) - začátek	X: 1031406,29; Y: 555523,67
Přímé určení polohy – vodovod (souřadnice X; Y) - konec	X: 1031356,29; Y: 555391,16
Přímé určení polohy – splašková kanalizace „Stoka S2“ (souřadnice X; Y) - začátek	X: 1031357,42; Y: 555392,12
Přímé určení polohy – splašková kanalizace „Stoka S2“ (souřadnice X; Y) - konec	X: 1031401,09; Y: 555535,37
Přímé určení polohy – splašková kanalizace „Stoka S1“ (souřadnice X; Y) - začátek	X: 1031355,97; Y: 555392,49
Přímé určení polohy – splašková kanalizace „Stoka S1“ (souřadnice X; Y) - konec	X: 1031430,37; Y: 555521,11
Přímé určení polohy – dešťová kanalizace „Stoka D“ (souřadnice X; Y) - začátek	X: 1031372,09; Y: 555377,13
Přímé určení polohy – splašková kanalizace „Stoka D“ (souřadnice X; Y) - konec	X: 1031401,53; Y: 555534,50

Popis záměru:

Dokumentace řeší trubicí liniovou stavbu technické infrastruktury, konkrétně přeložky vodovodního řadu a výstavby oddílné (splaškové a dešťové) kanalizace v ulici Fučíkova ve městě Javorník. Trubicí vedení navazují na nedávno realizované stoky v ulici Smetanova a v části ul. Fučíkova. Původní vodovodní řad a jednotná kanalizace v předmětném místě bude zrušena. Vodovodní a kanalizační přípojky budou přepojeny na nová trubicí vedení. Vodovodní řad a splašková kanalizace bude napojena na stávající infrastrukturu města Javorník, dešťová kanalizace bude ukončena na pozemku investora a vody zasakovány do zemního prostředí.

Stavební objekty:**SO 01 - VODOVOD**

Jedná se o gravitační vodovod. Zdrojem vody je vodojem Jánský vrch s minimální hladinou vody $H_{\min}$ 361,36m n.m. a maximální hladinou $H_{\max}$ 364,36m n.m. Ulice Fučíkova se nachází v II. Tlakovém pásmu za redukčním ventilem tlaku o nadmořské výšce v 283-286 m n. m. Ventil redukuje tlak o cca 2.5 Mpa. Provozní hydrodynamický tlak se v ulici pohybuje mezi 5 a 5,5 Mpa. Výstavba vodovodu je navržena otevřeným výkopem z materiálu potrubí PE100 RC bez ochranného pláště v tlakové řadě SDR11 včetně potrubí přípojek. Na nové vodovodní potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v počtu 8 ks.

popis a základní parametry

SO 01 - Vodovod	Materiál potrubí	Vnější průměr (D) Vnitřní (DN)	Délka (m)
Vodovodní řad	PE 100 RC, SDR11 d90 x 8,2 mm	D90	147,69
Propojení ul. Pionýrská	PE 100 RC, SDR11 d63 x 5,8 mm	D63	1
Vodovodní přípojka	PE 100 RC, SDR11 d32x 3,0 mm	D32	92,88

SO 02 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Nově navržené stoky splaškové kanalizace budou napojeny do stávající kanalizační sítě města. Odpadní vody budou odváděny gravitačně do čistírny odpadních vod Města Javorník, kde budou přečištěny. Výstavba kanalizačních stok je navržena otevřeným výkopem společně s navrženým vodovodem SO 01 a dešťovou kanalizací SO 03. Stoky jsou navrženy jako gravitační z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 250. Odbočení kanalizačních přípojek budou provedeny z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 160. Potrubí bude napojeno na stávající vývod z objektu. Na trase přípojky je navržena domovní revizní šachta DN 315 umístěná za oplocením v soukromé části pozemku. Jsou navrženy kanalizační stoky „S1“ a „S2“. Na nové kanalizační potrubí budou přepojeno 17 kanalizačních přípojek. Na stoku „S1“ bude přepojeno 7ks odbočení kanalizačních přípojek PSK1-PSK7. Na stoku „S2“ bude přepojeno 10ks odbočení kanalizačních přípojek PSK8-PSK17.

popis a základní parametry

SO 01 – Splašková kanalizace	Materiál	Vnější průměr (D) Vnitřní (DN)	Délka (m)
STOKA „S1“	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 250	178,71
STOKA „S2“	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 250	149,76
Přípojky	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 200	22,83
	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 160	139,45

Návrhový průtok potrubím $Q_{24} = 23 \text{ l/s}$

SO 03 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Nově navržená kanalizace navazuje na stávající potrubí dešťové kanalizace z ul. Smetanova a z části ulice Fučíkova DN400. Výstavba kanalizační stoky je navržena otevřeným výkopem společně s navrženým vodovodem SO 01 a splaškovou kanalizací SO 02. Stoka je navržena jako gravitační z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 400.

Odbočení kanalizačních přípojek budou provedeny z hladkého plnostěnného potrubí PVC-U v třídě kruhové tuhosti SN12 vnější dimenze DN/OD 160 pro rodinné domy, dimenze DN/OD200 pro bytový dům a odtok z uličních vpustí. Potrubí k RD bude ukončeno revizní šachtou DN 315, umístěná za oplocením v soukromé části pozemku. Dešťové vody budou odváděny gravitačně do centrálního vsakovacího objektu navrženém na pozemcích města Javorník. Vsakovací objekt je dle požadavku provozovatele stokové sítě, města Javorník, navržen na likvidaci dešťových vod z ulice Smetanova a Fučíkova. Do dešťové kanalizace jsou tedy napojeny uliční vpusti a přípojky od rodinných a bytových objektů. Jsou navrženy kanalizační stoka „D“. Na kanalizační stoku „D“

Na stoku „D“ bude napojeno 8 ks odbočení kanalizačních přípojek k uličním vpustem. Jedná se o přípojky PDK1, PDK2, PDK6, PDK7, PDK11, PDK12, PDK16 a PDK17. Na přípojce PDK2 jsou navrženy 2 ks uličních vpustí - UV2.1 je průtočná. Uliční vpusti jsou navrženy z prefabrikovaných dílců DN450. Sestava UV včetně výšky odtoku je uvedena ve výkresové části PD. Potrubí je navrženo z PVC-U SN12 DN/OD200, napojení na potrubí stoky DN400 sedlovou odbočkou s výkyvným hrdlem. Dále bude na stoku „D“ napojeno 10 ks odbočení kanalizačních přípojek k nemovitostem. Jedná se o přípojky PDK3-5, PDK8-10, PDK13-15 a PDK18 k bytovému domu. Přípojky jsou navrženy z trub PVC-U SN12 DN/OD160, napojení na potrubí stoky DN400 sedlovou odbočkou s výkyvným hrdlem. Potrubí přípojky je ukončeno cca 1m za oplocením na soukromé části pozemku napojované nemovitosti plastovou revizní šachticí DN315 s niveletou odtoku 1,2m p.t. Nátok bude dočasně zaslepen do doby napojení potrubí z přepadu dešťových vod.

Vsakovací objekt

Jedná se o plastové vsakovací boxy o stavebním objektu $0,454 \text{ m}^3$ se revizními kanály o šířce až 350 mm ve dvou směrech a možnosti na 70% půdorysné plochy. Napojení potrubím 3x PVC DN200 (možno až DN 400). Na opačné straně vtoku budou osazeny kontrolní šachty - např. Tegra 600. Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné. Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií Wavin Geon 250.

popis a základní parametry

SO 03 – Dešťová kanalizace	Materiál	Vnější průměr (D) Vnitřní (DN)	Délka (m)
STOKA „D“	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 400	165,20
Přípojky	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 200	38,62
	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 160	78,21

Návrhový průtok potrubím $Q_n = 178 \text{ l/s}$

Vsak + sedimentace	Materiál	Vnější průměr (D) Vnitřní (DN)	Délka (m)
Potrubí	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 400	1,77
	PVC-U, plnostěnné hladké; SN 12 KN/m ²	DN/OD 250	18,45
Vsakovací galerie	Plastové vsakovací boxy včetně příslušenství Užitný objem $V = 252 \text{ m}^3$	19,2 x 21,6 x 0,6 m	1 soubor

Sedimentace	Prefabrikovaná nádrž včetně stropu a vstupu	2,3 x 3,3 x 1,9	2 ks
-------------	---	-----------------	------

Užitný objem vsakovací galerie $V = 252 \text{ m}^3$

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu (dále jen „vodoprávní úřad“) podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle § 188 stavebního zákona zahájení řízení, ve kterém podle § 189 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, úřední dny Po a St 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 535 v katastrálním území Javorník-město, st. p. 514, parc. č. 533, 536, 537/1, 537/2, 539/1, 539/2, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 544, 547, 548, 549, 551, 3344/3, 3344/4, 3344/5, 3344/7, 3344/8, 513/2, 513/1, 512, 511/1, 511/2, 510, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 523, 519, 518, 521, 524, 526, 527, 516/1, 516/2, 515, 3345 v katastrálním území Javorník-ves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Javorník č.p. 477, č.p. 253, č.p. 294, č.p. 247, č.p. 248, č.p. 249, č.p. 250, č.p. 251, č.p. 252, č.p. 297, č.p. 574, č.p. 586, č.p. 577, č.p. 254, č.p. 255, č.p. 606, č.p. 257, č.p. 258, č.p. 276, č.p. 277, č.p. 272, č.p. 273, č.p. 274, č.p. 275, č.p. 259 a č.p. 260

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje vodoprávní úřad zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.

Město Javorník a Město Jeseník se žádá o vyvěšení tohoto oznámení **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena po dobu 15 dnů.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 190 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnost, které zakládají jako postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 182 stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen

veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Stavební úřad tímto oznamuje, že po uplynutí lhůty k podání námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům i je způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 3 dnů od skončení lhůty určené k podání námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námitky uplatněné by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v § 193 odst. 1 stavebního zákona. **Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu oznámeno.**

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

Mgr. Alena Šillerová

referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha:

C.2 - Katastrální situační výkres

Rozdělovník:

Stavebník:

Město Javorník, IDDS: ejmbdv

V zastoupení: Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IDDS: wwgdsgjx

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písmene a) správního řádu):

Hana Cvachová, Petržílkova č.p. 2705/32, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Alena Antlová, IDDS: w8nkdan

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Telco Infrastructure, s.r.o., IDDS: mdmbv6y

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Internet Expert s.r.o., IDDS: yvqch9m

Město Jeseník, úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 167/1, 790 01 Jeseník 1

Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení:

1. Vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich je-li jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno.
2. Osobám, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 535 v katastrálním území Javorník-město, st. p. 514, parc. č. 533, 536, 537/1, 537/2, 539/1, 539/2, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4, 544, 547, 548, 549, 551, 3344/3, 3344/4, 3344/5, 3344/7, 3344/8, 513/2, 513/1, 512, 511/1, 511/2, 510, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 523, 519, 518, 521, 524, 526, 527, 516/1, 516/2, 515, 3345 v katastrálním území Javorník-ves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Javorník č.p. 477, č.p. 253, č.p. 294, č.p. 247, č.p. 248, č.p. 249, č.p. 250, č.p. 251, č.p. 252, č.p. 297, č.p. 574, č.p. 586, č.p. 577, č.p. 254, č.p. 255, č.p. 606, č.p. 257, č.p. 258, č.p. 276, č.p. 277, č.p. 272, č.p. 273, č.p. 274, č.p. 275, č.p. 259 a č.p. 260

Město Jeseník a město Javorník se žádá o vyvěšení tohoto oznámení **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a rovněž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto oznámení. **Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena stanovenou dobu.**

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů,

(§ 25 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: