



Záměr: Z/2025/67728
Řízení: R/2025/71150
Č.j.: R/2025/71150/2

Dne: 28.04.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:



vhwbwm9

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



"Domovní ČOV Tomíkovice"

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 10. 4. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, podélný profil ČOV, detail septiku, detail filtračního pole FYTOVER, detail dávkovací šachty a kanalizace, detail odtokového filtru a detail výtokového objektu.

Dokumentace řeší stavbu domovní vegetační čistírny odpadních vod pro čištění odpadní vody ve velikosti pro 4-5 ekvivalentních obyvatel. Navržená čistírna odpadních vod se skládá ze septiku, dávkovací šachty, filtračního pole



osázeného mokřadní vegetací, revizní plastové šachty, plastového kanalizačního potrubí a výtokového objektu.

Pro předčištění odpadní vody je navržen 4 komorový septik s užitným objemem 3 m³ s odtokovým filtrem. Odtokový filtr je tvořen vnějším potrubím PVC DN 160 s perforovaným víčkem, do kterého je zasazena filtrační kartuše. Odtokové potrubí z filtru je PVC DN 110. Dávkovací šachta z PP dimenze DN 600 mm, výšky 0,52 m, která je vybavena speciální plovákovou výpustí. Filtrační (kořenové) pole je zemní nádrž o rozměrech 6,5 x 2,4 m izolovaná od okolí hydroizolační fólií EPDM tl. 1,02 mm. Filtrační pole je vyplněno praným štěrkem různých frakcí. Přívodní potrubí z PVC je o dimenzi DN 50, rozvodné potrubí z PVC o dimenzi DN 32 a sběrné drenážní potrubí z PVC o dimenzi DN 75. Za objektem kořenového pole bude zařazena revizní šachta z PVC DN 315, která bude sloužit pro odběr vzorků vyčištěných vod. Odtokové potrubí od čistírny je zakončeno ve svahu na pozemku p.č. 1937/2 výtokovým objektem do vodního toku Vidnavka, tvořeným kamennou rovinou na suchu s klínováním.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska vodního zákona

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání



s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 106 odst. 1 vodního zákona.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona. **Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- *Stanovisko k umísťování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)*

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 28.04.2025 08:27

.....