



Záměr: Z/2025/84017
Řízení: R/2025/86619
Č.j.: R/2025/86619/2

Dne: 23.05.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
Jesenická
vodohospodářská
společnost, spol. s r.o.
Tovární 202/3
79001 Jeseník

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Obec Mikulovice, IČ: 00303003, Hlavní 5, 790 84 Mikulovice, kterou na základě plné moci zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČ: 45080328, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen „žadatel“) ze dne 6. 5. 2025 pro záměr

"MIKULOVICE - PRODLOUŽENÍ VODOVODU ULICE KAMENICKÁ"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 2910, 2912, 3316/1 a 4491 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka, dle dokumentace, kterou zpracoval Bc. David Gajdoš a Ing. Ladislav Chmelař v dubnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 6. 5. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, podélný profil, kladečské schéma vodovodu, vzorový řez uložení potrubí a objekty na vodovodu.



Dokumentace řeší trubicí liniovou stavbu technické infrastruktury, konkrétně prodloužení vodovodního řadu, včetně vysazení nových vodovodních odboček pro stávající zástavbu rodinných domů. Počátek vodovodního řadu (Z.Ú.=V01) se nachází v travnaté části vedle místní asfaltové komunikace. Stávající odběrové souprava bude demontována a využita na konci stavby. Na potrubí se napojí elektrospojkou nové potrubí z PE 100 RC, SDR11 d63 x 5,8 mm. Potrubí povede příčně přes komunikaci a dále v souběhu s komunikací při jejím levém okraji. V místě lomového bodu V18 přechází na opačnou stranu cesty a pokračuje stále v komunikaci. V lomovém bodě V21 vodovod končí podzemní odběrovou soupravou. Na předmětný úsek řadu bude napojeno 5 ks vodovodních přípojek z PE 100 RC, SDR11 d32 x 3,0 mm. Celková délka navrženého řadu bude 207,00 m a celková délka navržených přípojek bude 14,36 m.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:



- Stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 23.05.2025
09:09

.....