



Záměr: Z/2025/83252  
Řízení: R/2025/86490  
Č.j.: R/2025/86490/2

Dne: 06.06.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS  
Masarykovo nám. 167/1  
79001 Jeseník

Adresát:



vhwbwm9

Vyřizuje: Martin Křenek  
Tel: 584 498 456

# **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,  
o jednotném environmentálním stanovisku (dále  
jen „ZJES“)**

## **Výroková část**

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal





životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 6. 5. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkres, závěrečnou hydrogeologickou zprávu, schématický řez studnou, provozní řád vodního zdroje, sdělení ČEZ Distribuce, a. s., sp. zn.: 0102268039, sdělení ČEZ ICT Services, a. s., sp. zn.: 0700929926, sdělení ČEZ Telco Pro Services, a. s., sp. zn.: 0201822462, rozhodnutí KHS Olomouckého kraje, sp. zn.: KHSOC/78840/2024, stanovisko GasNet, s.r.o., sp. zn.: 5003235163, vyjádření Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, sp. zn.: LCR0000724/2024 a stanovisko Povodi Odry s.p., č. j.. POD/21028/2024.

Dokumentace řeší novostavbu vrtané studny RO-1r. Jedná se o podzemní zdroj pitné vody za účelem odběru pro rekreační středisko Maya, v severovýchodní části od města Rožmitál, v místní části Antonínov. Součástí je i vodovodní přípojka a ovládací kabel k čerpadlu.

Hydrogeologický vrt je vystrojen PVC zárubnicí o  $\varnothing$  125 mm do hloubky 30,0 m, perforace je umístěna v poloze od 3,0 - 26,0 a 28,0 – 30,0 m. Záplášťová úprava vrtu RO-1r je provedena do hloubky 2,0 m zásyp jílovým materiálem, do hloubky 2,5 m granulovaný jíl, do hloubky 4,5 m obsyp štěrkem frakce 4/8 mm. Pro trvalý provoz, jako vodní zdroj, bude zhlaví vrtu RO-1r upraveno zřízením podzemní šachty z betonových zkruží o  $\varnothing$  1,0 m, zakrytou dvoudílným betonovým poklopem.

V rámci stavby studny byla uložena vodovodní přípojka z materiálu PE 100 SDR 17, DN 32 v délce 20,30 m + přívodní a ovládací kabely k čerpadlu CYKY 5Cx1,5 a CYKY 3Cx1,5.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního



prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

#### Z hlediska vodního zákona

**Vodoprávní úřad** posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předložený hydrogeologický posudek z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hydrogeologického hlediska realizaci vrtané studny nedojde k významnému ovlivnění hydrogeologických poměrů daného území v místě stavby.

K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. a) vodního zákona.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.



## Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Křenek  
dne 09.06.2025  
08:04

.....