



Záměr: Z/2025/88098
Řízení: R/2025/91393
Č.j.: R/2025/91393/2

Dne: 12.06.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

Adresát:
AZ STUDNY s.r.o.
Na Stráni 1564/14
78501 Šternberk

vhwbwm9


Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



"Vrtaná studna s výtlačným potrubím, D 110 mm, hl. 40,0 m, k.ú. Černá Voda, p.č. 1449/6"

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

- ## Odůvodnění

Strana 2 z 5



správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 14. 5. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, hydrogeologický posudek, vyjádření Obec Černá Voda, sp. zn.: OÚČV/62-1/2025, sdělení ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0102308000, stanovisko GasNet, s.r.o., zn.: 5003285866 a vyjádření CETIN a.s., č. ž.: 0125 968 735.

Dokumentace řeší umístění a stavbu vrtané studny s výtlačným potrubím a vedením NN pro zásobování budoucího rodinného domu a závlahu zahrady investora.

Vrtaná studna bude provedena z plastové (PVC-U) zárubnice. Nadzemní část studny – manipulační šachta bude provedena z betonových skruží vyvedených 0,5 m nad okolní terén. Stavba bude napojena na zdroj elektrické energie v elektrickém rozvaděči v budoucím rodinném domě investora na parc. č. 1449/6 v k. ú. Černá Voda. Pro studnu bude proveden samostatný jistič. Propojení bude provedeno z kabelu CYKY-J 5 x 2,5 délky 23,6 m. Čerpadlo ve studni bude pomocí výtlačného potrubí PE 32 x 3,0 mm délky 23,6 m napojeno na domácí vodárnu v budoucím rodinném domě.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

z hlediska vodního zákona



- vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předložený hydrogeologický posudek z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hydrogeologického hlediska realizací vrtané studny nedojde k významnému ovlivnění hydrogeologických poměrů daného území v místě stavby;
- k záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. a) vodního zákona;
- v souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti



rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 12.06.2025
11:06

.....