



Záměr: Z/2025/131450
Řízení: R/2025/133958
Č.j.: R/2025/133958/2

Dne: 11.08.2025

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník
vhwbwm9

Adresát:
ENERGOROZVODY, s.r.o.
Korunní 2569/108g
Vinohrady
10100 Praha

Vyřizuje: Martin Křenek
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, kterého na základě plné moci zastupuje ENERGOROZVODY s.r.o., IČ: 25368745, Korunní 2569/108, 101 00 Praha Vinohrady

(dále jen „žadatel“) ze dne 16. 7. 2025 pro záměr

"Ondřejovice - p. č. 2340, nové NNk_IV-12-8030319"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 2338, 2376 a 2375/1 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách, dle dokumentace, kterou zpracovala spol. ENERGOROZVODY s.r.o., Petr Šimoník v lednu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

1. Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 16. 7. 2025 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace,



průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, výkres řezů a společné rozhodnutí AOPK ČR - RP Olomoucko, oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY, č. j.: SR/0332OM/2025 - 6.

Dokumentace řeší rozšíření vedení NNk, distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s., z důvodu požadavku na zřízení nového odběrného místa. Vybudování nového odběrného místa pro parc. č. 2340, bude provedeno po realizaci nového kabelového vedení a rozpojovací skříně - stavba: IV-12-8024472 (projektuje ENPRO Energo s.r.o.). Nové kabelové vedení AYKY 3x240+120 bude připojeno do budoucí rozpojovací skříně SR302 umístěné na pozemku parc. č. 2375/1. Z této skříně bude kabelové vedení vyvedeno do země a bude pokračovat cca 5 m v zeleném pásu k asfaltové komunikaci, kde bude proveden překop komunikace v délce cca 3,5 m. Nadále bude kabelové vedení pokračovat cca 98 m v zeleném pásu do nového přípojkového pilíře SS100, který bude umístěn na parc. č. 2338, kde bude připojeno a ukončeno. Do výkopu v délce 50 m bude přiložen zemní pásek FeZn 30x4 mm, který bude připojen v pilíři SS100. Celková délka nového kabelového vedení bude cca 108 m. Hloubka uložení kabelového vedení bude v celé délce 120 cm.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z podkladů žádosti je patrné, že realizace záměru je na pozemcích do vzdálenosti 30 metrů od okraje lesa. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu,



ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

V blízkosti záměru se nachází lesní porostní skupina 111C02 na pozemku parc. č. 2341 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách. Jedná se o porost na svahu východní expozice tvořený mlazinou a zralou kmenovinou s převažujícím zastoupením smrku s příměsí buku, břízy, dubu, jeřábu, jasanu a javoru. Za předpokladu splnění podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin, pak realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona).

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle



§ 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 11.08.2025
16:24

.....