



Záměr: **Z/2026/2399**
Řízení: **R/2026/3488**
Č.j.: **R/2026/3488/2**

Dne: 04.02.2026

Úřad: **Městský úřad Jeseník - DOSS**
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
Jesenická
vodohospodářská
společnost, spol. s r.o.
Tovární 202/3
79001 Jeseník

Vyřizuje: **MARTIN KŘENEK**
Tel: 584 498 456

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal



Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IČ: 65138066, Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, které na základě plné moci zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČ: 46580328, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen „žadatel“) ze dne 7. 1. 2026 pro záměr

"OBNOVA VODOVODU V ULICI DENISOVA - PROPOJENÍ TP KŘÍŽOVÝ VRCH A ČAPKA, JESENÍK"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 2042/167, 2042/168, 2329/2, 2522/1, 2460/1, 2042/3, 2042/159, 2042/171, 2043/1, 2044/1, 2329/1, 2339/1, 2339/2, 2339/3, 2349/54, 2499/1, 2499/6, 2506/2, 2508/2 a 2460/5 v k. ú. Jeseník, dle dokumentace, kterou zpracoval Bc. David Gajdoš v prosinci 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 7. 1. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace, souhrnnou technickou zprávu a situační výkresy.



Dokumentace řeší obnovu zásobovacího řadu jak v původní, tak v nové trase (přeložka). Vodovodní přípojky budou přepojeny na nová trubní vedení. Jedná se o gravitační vodovod rozdílných tlakových pásem. Část vodovodního řadu od ulice Lipovská po vodní tok Staříč je zásobena z VDJ Křížový vrch. Úsek od ulice Dukelská po přípojku P09 (za garážemi, bývalý Moravolen) je zásobena z VDJ Čapka. Výškový rozdíl maximálních hladin je cca 13 m vodního sloupce. Provozovatel požaduje propojit tyto vodovodní řady pod řekou Staříč bez redukčního ventilu. Původní řady z litiny budou nahrazeny novým vodovodním potrubím. V úseku od ul. Lipovská po vodní tok z tvárné litiny s polyuretanovou výstelkou (TLT s PUR) v třídě C100, v dimenzi DN150. Dále z plastového potrubí PE 100 RC SDR11 d160 po konec obnovy v ul. Dukelská. Propoj v ul. Dukelská ke stávajícímu hydrantu opět z tvárné litiny DN150. Vodovodní přípojky budou provedeny z materiálu PE100 RC SDR11 v dimenzi d32 až d160. Potrubí z litiny bude uloženo otevřeným výkopem. Potrubí z PE bude převážně uloženo řízeným horizontálním vrtem. Pod vodním tokem bude potrubí uloženo do chráničky d250. V otevřeném výkopu bude nad vodovodem uložena výstražná fólie bílé barvy. Na trase budou v původních místech umístěny nadzemní hydranty DN80. Na břehu toku je navržen vyústní objekt, tj. odkalení zakončené žabí klapkou v kamenném opevnění. Na nové vodovodní potrubí budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v počtu 10 ks. Materiál potrubí přípojek se předpokládá z PE.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním



plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona;

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona).

Upozornění:

Stavba se nachází na území CHKO Jeseníky, proto příslušná k vyjádření je AOPK ČR, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku, Šumperská 93.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Digitálně podepsal
Ing. Martin Křenek
dne 04.02.2026 12:08