

LEGENDA:


- PROJEKT - VODOVOD**
 POTRUBÍ PŘÍPOJKY
 RUŠENÉ PRVKY
 CHRÁNIČKA
 SEKČNÍ ŠOUPĚ / ZMĚNA DIMENZE
 HYDRANT PODZEMNÍ / NADZEMNÍ / ODBĚROVÁ SOUPRAVA
 SIGNAL.VODIČ / ORIENTAČNÍ SLOUPEK / ČÍSLO PŘÍPOJKY
- OSTATNÍ PRVKY**
 HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
 HRANICE PARCEL
 VNITŘNÍ KRESBA
 PARCELNÍ ČÍSLA
 PARCELY KN DOTČENÉ STAVBOU
 ČÍSLA LISTU VLASTNICTVÍ
 PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ
 HRANICE STAVENIŠTĚ
 POLOHOPIS A VÝŠKOPIS
 OTEVŘENÝ VÝKOP
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
 VZDUŠNÉ VEDENÍ - VN
 ZEMNÍ VEDENÍ - VN
 VZDUŠNÉ VEDENÍ - NN
 ZEMNÍ VEDENÍ - NN
 ZEMNÍ VEDENÍ - VO
 PLYNOVOD - VTL
 PLYNOVOD - STL
 PLYNOVOD - NTL
 VZDUŠNÉ VEDENÍ - SDĚLOVACÍ
 ZEMNÍ VEDENÍ - SDĚLOVACÍ
 ZEMNÍ VEDENÍ - SDĚLOVACÍ (INTERNET / TV / OSTATNÍ)
 VODOVOD
 KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ/JEDNOTNÁ
 KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

UPOZORNĚNÍ:

ZAKRESLENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN ZAJISTIT JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ A VYZNAČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ.

POZNÁMKA:

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY ČSN 73 6005.



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL	 Ješenická vodohospodářská společnost Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520 IČ: 450 80 328 / DIČ: CZ45080328 / DS: wwgdsjx e-mail: jvs@voda-jvs.cz / www.voda-jvs.cz
ING. LADISLAV CHMELARĚ	BC. DAVID GAJDOŠ		
INVESTOR	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JESENÍK, PALACKÉHO 179/8, 79001 JESENÍK	JESENÍK		
AKCE	ZAKÁZKA	PRO-2025-001	
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PARC.Č. 522 K.Ú. JESENÍK - KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE	DATUM	ÚNOR 2025	
	FORMÁT VÝKRESU	420x297	
	STAVEBNÍ DOKUMENTACE	ZÁMĚR	
STAVEBNÍ OBJEKT	MĚŘÍTKO	1:250	
	OZNAČENÍ PŘÍLOHY	C.3	
NÁZEV PŘÍLOHY	PARÉ		
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			