



Záměr: Z/2026/111801
Řízení: R/2026/131595
Č.j.: R/2026/131595/2

Dne: 14.07.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
Jesenická
vodohospodářská
společnost, spol. s r.o.
Tovární 202/3
79001 Jeseník

Vyřizuje: Lucie Jiříčná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023
Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Obec Hradec-Nová Ves, Hradec-Nová Ves 12, 790 84, IČ: 00636011, Hradec-Nová Ves, které na základě plné moci zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČ: 46580328, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen „žadatel“) ze dne 8. 6. 2025 pro záměr

"PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍ STOKY, HRADEC - NOVÁ VES-1"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1082, 1096/4 a 1097 v k. ú. Hradec u Jeseníka, dle dokumentace, kterou zpracovali Bc. David Gajdoš a Petra Stavianisová v květnu 2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 8. 6. 2026, doplněné dne 9. 6. 2026 a 23. 6. 2026 obsahovala žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace, souhrnnou technickou zprávu.



Dokumentace řeší trubní liniovou stavbu technické infrastruktury, konkrétně prodloužení vodovodního řadu a stoky splaškové kanalizace, včetně vysazených nových vodovodních a kanalizačních odboček pro budoucí zástavbu rodinných domů v obci Hradec - Nová Ves, v katastrálním území Hradec u Jeseníka. Výstavba bude provedena jako podzemní otevřeným výkopem. Vodovodní řad a splašková kanalizace bude napojena na stávající infrastrukturu obce Hradec – Nová Ves.

Navržená stavba bude realizována jako stavba podzemní. Potrubí budou napojena na stávající. V trase kanalizace jsou navrženy pouze podzemní revizní šachty. Na konci vodovodu je umístěn podzemní hydrant. Zdrojem vody je veřejná vodovodní síť. Odpadní vody odtékají do veřejné stokové sítě.

Počátek vodovodního řadu se nachází v asfaltové komunikaci u konce stávajícího vodovodu z PVC110. Napojení nového řadu je navrženo výřezem stávajícího potrubí PVC v délce cca 1 m a vložením odbočné tvarovky. Propojení s PVC potrubím je navrženo spojkou jištěnou proti posunu. Za místem odbočení bude umístěn měkce těsnící šoupátkový uzávěr DN80 se zemní teleskopickou soupravou. Potrubí vodovodu bude uloženo v souběhu s navrženou stokou splaškové kanalizace. Trasa vodovodního řadu je navržena při okraji asfaltové komunikace. Na konci ulice kříží odvodňovací betonový žlab a pokračuje travnatou plochou k plánované výstavbě v pozemku určeném pro výstavbu technické infrastruktury. Navržený vodovodní řad bude ukončen na konci pozemku p. č. 1096/4 podzemním hydrantem DN80 pro odvzdušnění a odkalení řadu.

Na nové vodovodní potrubí budou napojeny 3 ks odbočení vodovodních přípojek. Vlastní napojení přípojky bude provedeno navrtávacím uzávěrovým pasem pro PE potrubí. Navrtání potrubí bude provedeno přes šoupátko pro domovní přípojky 1“, uložené na podkladové desce z betonu. Přejechod na PE potrubí bude proveden pomocí adaptéru s ISO spojkou. Potrubí přípojky bude vedeno k hranici připojovaného pozemku, kde bude dočasně zaslepeno. Ovládání šoupátka bude zemní teleskopickou soupravou.

Počátek prodloužení stoky splaškové kanalizace se nachází v travnaté ploše před č. p. 3 vedle asfaltové komunikaci v místě koncové plastové revizní šachty



DN600. Šachta bude demontována a nahrazena prefabrikovanou šachtou DN1000. Napojení stávajících potrubí do šachtového dna bude provedeno vložením nového potrubí v délce cca 1 m a propojení přímou spojkou na stávající potrubí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k povolování záměru staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení



Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 koordinační situační výkres

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 15.07.2026 07:23

.....