



Záměr: Z/2026/128844
Řízení: R/2026/151723
Č.j.: R/2026/151723/2

Dne: 24.07.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
PAVLA PILAŘOVÁ
Zvonková 233
Kokonín
46801 Jablonec nad Nisou

Vyřizuje: Lucie Jiříčná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podala



Obec Skorošice, IČ: 00635863, Skorošice 93, 790 65 Skorošice, které na základě plné moci zastupuje AquaKlimax s.r.o., IČ: 05559243, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec

(dále jen „žadatel“) ze dne 1. 7. 2026 pro záměr

"Čistírna odpadních vod na pozemku p. č. 1304 v k. ú. Dolní Skorošice"

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 156, 177, 1304 a 1305 v k. ú. Dolní Skorošice, dle dokumentace, kterou zpracoval Mgr. Tomáš Kysilka v dubnu 2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Podání ze dne 1. 7. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, řezy, pohledy.

Dokumentace řeší stavbu biologické čistírny odpadních vod pro odkanalizování bytového domu. Čistírna využívá diskontinuální proces čištění, který spočívá v celodenním shromažďování splašků v jímce čistírny a jejich



čištění aktivovaným kalem. Aktivovaný kal je směsná kultura aerobních bakterií, které jsou aktivovány vháněním tlakového vzduchu z dmyhadla do čištěné vody prostřednictvím tzv. provzdušňovacích elementů. Bakterie spotřebovávají organické nečistoty z čištěné vody, které využívají jednak ke svému růstu a část rozkládají na jednoduché látky jako jsou voda, oxid uhličitý a dusík. Po vyčištění vody se vypne provzdušňování, kal se usadí na dně nádrže a vyčištěná voda se vyčerpá z čistírny. Celý čistící cyklus trvá 24 hodin. Usazování kalu a vyčerpávání vyčištěné vody je naprogramováno na dobu minimálního nátoku vody na čističku.

Čistírnu tvoří samonosná kvádrová jímka délky 5,83 m, šířky 2,7 m a celkové výšky 3,15 m (4x vstupní komínek výšky 0,17 m) zakrytá plastovým víkem. V jímce je umístěno technologické vybavení tj. přívod tlakového vzduchu z dmyhadla do provzdušňovacích elementů, ponorné čerpadlo s výtlačným potrubím vyčištěné vody s odbočkou pro čerpání přebytečného kalu osazenou plastovým ventilem a dále plovákový snímač hladiny vody v jímce. Řídící rozvaděč čistírny a dmyhadlo budou umístěny v bezprostřední blízkosti čistírenské nádrže. Připraví se výkopová jáma o průměru ČOV s dostatečným manipulačním přesahem. Na dno jámy se vybetonuje základová deska tl. 200 mm. Po osazení ČOV na základovou desku se její plášť obetonuje za současného napouštění nádrže vodou. Poté se zbytek jámy zasype vykopanou zeminou. Kultura bakterií se v čistírně vytvoří v průběhu 14-21 dnů.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních



vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. K povolení k nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 106 odst. 1 vodního zákona.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Vojtovický potok od pramene po státní hranici (HOD_1010); ČHP: 2-04-04-0260-0-00 - Vojtovický potok; HGR: 6431 - Krystalinikum severní části Východních Sudet; k. ú. Dolní Skorošice, obec Skorošice, okres Jeseník, kraj Olomoucký. Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): X = 1 041 075.9, Y = 551 596.7.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k povolování záměru staveb (§ 104 odst. 3 vodního zákona)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení



Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 koordinační situační výkres

Digitálně
podepsal
Regina Weiserová
dne 27.07.2026 07:27
.....