



Záměr: Z/2026/154704
Řízení: R/2026/185512
Č.j.: R/2026/185512/2

Dne: 09.10.2026

Úřad: Městský úřad Jeseník - DOSS
Masarykovo nám. 167/1
79001 Jeseník

vhwbwm9

Adresát:
Jesenická
vodohospodářská
společnost, spol. s r.o.
Tovární 202/3
79001 Jeseník

Vyřizuje: Lucie Jiříčná
Tel: 584 498 456
Email: lucie.jiricna@jesenik.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku (dále
jen „ZJES“)**

Výroková část

Městský úřad Jeseník - DOSS (dále jen „dotčený orgán“) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“) a dále příslušný dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podalo



Město Javorník, IČ: 00302708, nám. Svobody 134, 790 70 Javorník, které na základě plné moci zastupuje Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., IČ: 46580328, Tovární 202/3, 790 01 Jeseník

(dále jen „žadatel“) ze dne 11. 8. 2026 pro záměr

**"PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE, JAVORNÍK, UL. MÍRU SO 03
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD"**

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1014, 115/1, 116/6, 1016, 121/1 a 1203/1 v k. ú. Javorník-město, dle dokumentace, kterou zpracoval Bc. David Gajdoš a Petra Stavianisová v srpnu 2026, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

- Investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním dřevin.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.



Podání ze dne 11. 8. 2026 obsahovalo žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska, plnou moc, průvodní list dokumentace, průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, profily.

Dokumentace řeší stavební objekt SO 03 - splašková kanalizace a vodovod v obci Javorník v ulici Míru. Stávající vodovodní potrubí z PE d90 je ukončeno v místní komunikaci mezi č.p. 336 a č.p. 367. Dále pokračuje vodovod z litiny LT DN 65 pro č.p. 366 a č.p. 486. Vodovod z litiny bude obnoven a uložen do nové trasy v souběhu s navrženou kanalizací. Výstavba vodovodu a kanalizace je navržena otevřeným výkopem se svislým pažením. Materiál potrubí vodovodu je navržen z PE d90 v tlakové řadě SDR11. Splašková kanalizace je navržena z plnostěnných hladkých trub PVC kruhového zatížení SN12.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA B - Počátek prodloužení stoky splaškové kanalizace se nachází v asfaltové ploše před č.p. 367. Nové potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na stávající PVC DN250 přesuvnou spojkou a následně směrově upraveno do nově navržené prefabrikované šachty Š1 DN1000. Trasa kanalizace je navržena v místní komunikaci a vede západním směrem až k č.p. 568. Zde kanalizace končí plastovou šachtou DN600. V místě sjezdu do ulice, za mostem přes Javornický potok, je navržena soutoková prefabrikovaná šachta Š11 DN1000. Na stoku splaškové kanalizace bude napojeno celkem 16 ks přípojek.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STOKA B-1 - Odbočuje ze stoky B v místě šachty Š11. Trasa kanalizace vede c asfaltové komunikaci. Před č.p. 404 končí plastovou revizní šachtou Š20 DN600. Do koncové šachty bude napojena nemovitost č.p. 404.

VÝSTAVBA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - Na stoku splaškové kanalizace bude napojeno celkem 19ks přípojek. Přípojky budou napojeny pomocí odbočných tvarovek D250/160 do potrubí, přípojky napojené do revizní šachty budou napojeny do šachtového dna.

VODOVOD - ŘAD B - Počátek vodovodního řadu se nachází v asfaltové komunikaci, v místě odběrové soupravy d63 a podchodu vodovodu pod vodním tokem. Před odběrovou soupravou se nachází stávající odbočení z PE



d90 a dále přechod na vodovod LT DN65. Odběrová souprava bude nahrazena za podzemní hydrant DN80 a stávající vodovod LT DN65 bude nahrazen za nový z PE d90. Na vodovod bude napojeno 17 ks přípojek.

VODOVOD - ŘAD B-1 - Odbočuje z řadu B v lomovém bodě V8 odbočnou tvarovkou DN80/50. Za místem napojení je navržen sekční uzávěr DN50 se zemní teleskopickou soupravou. Navržený vodovodní řad z PE d63 bude ukončen společně s kanalizací v asfaltové komunikaci podzemní odběrovou soupravou d63 pro odvzdušnění a odkalení řadu. Na vodovod bude napojeno 3 ks přípojek.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod
- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry. K záměru stavby vodoprávní úřad konstatuje, že uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že uvedený záměr je možný a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Z podkladů žádosti je patrné, že realizace záměru je na pozemcích do vzdálenosti 30 metrů od okraje lesa. Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu



realizace záměru dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

V blízkosti záměru se nachází lesní porost na pozemku parc. č. 1212 v k. ú. Javorník-město. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo toho, v jehož zájmu má být výjimka vydána. Výjimku lze udělit jen, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.

Za předpokladu splnění podmínky, že investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu realizace záměru dotčeny skládkováním stavebního materiálu, ukládáním přebytečné zeminy a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin, pak realizací záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního přírodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování záměru (§ 104 odst. 3 vodního zákona);
- souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení



Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Přílohy:

- 1 koordinační situační výkres

Digitálně
podepsal Regina
Weiserová
dne 09.10.2026
09:59

.....